

## Daten zur Veröffentlichung 2020

Position	Ein-heit	Summe	MS-Netz	Umsp. MS/NS	NS-Netz	davon HA-Ltg.
<b>Technische Angaben gem. § 27 Abs. 2 StromNEV</b>			MS	MN	NS	
1. Stromkreislänge Kabel	km	166,9	22,6	685	144,4	-
Stromkreislänge Freileitung	km	28,0	20,0	680	8,0	-
2. Installierte Transformatorleistung	kVA	26.500	665	26.500	666	
Anzahl der Transformatoren	#	56	661	56	662	
3. Entnommene Jahresarbeit (ohne Ausspeisungen)	kWh	786	20.245.984	9.744.603	15.163.942	
4. Anzahl der Entnahmestellen	St.	4.075	87	56	3.932	
5. Einwohnerzahl	EW	784	689	690	7.450	
6. Versorgte Fläche	km <sup>2</sup>	785			27,00	
7. Geographische Fläche	km <sup>2</sup>	30,30				
<b>Angaben zu den Netzverlusten gem. § 10 Abs. 2 StromNEV und § 17 Abs. 2 Satz 2 StromNZV</b>						
Durchschnittsnetzverluste gesamt u. je Netzbereich	%	3,15%	0,90%	1,30%	3,07%	
Netzverluste gesamt u. je Netzbereich	kWh	926.973	208.742	163.239	554.991	
Durchschnittl. Beschaffungskosten / Kosten je Netzbereich	EUR	-	-	-	-	
<b>Technische Angaben gem. § 17 Abs. 2 Satz 2 Stromnetz Zugangsverordnung</b>						
1. Jahreshöchstlast gesamt und der Entnahme	kW	5.291	4.910	2.710	3.060	
2. Netzverlustleistung	kW	246	66	39	141	
3. Summenlast der Kunden ohne Leistungsmessung	kW	780			2.747	
4. Summenlast der Fahrplanprognosen	kW	781			2.852	
5. Höchstenentnahmelast der vorgelagerten Netzebene	kW		4.976	-	-	
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	kWh	18.264.064	18.264.064	-	-	
6. Summe der Einspeisungen (Energie)	kWh	11.207.779	2.326.045	-	8.881.734	
Summe der Einspeiseleistungen (zeitgleich)	kW		-	-	315	
7. Netzverluste (Energie)	kWh	926.973	208.742	163.239	554.991	
Durchschnittliche Beschaffungskonditionen	Ct/kWh		-	-	-	

## Ergänzende Daten für die Entgeltgenehmigung

### Datenmeldung an die Regulierungsbehörde zum 1.4. gem. § 24 StromNEV

### Daten für das Monitoring 2021